ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 12/03/20г.-10/04/20г.

Абонент: МКЖД

Адрес: ул. Транспортная, 4

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 4

Договорные расходы:

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00235131 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x97B4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
12.03.2020	73,92	47,43	26,49	75,33	73,56	69,56	68,78	4,78	7	4	2,154	0,202	24	0	*
13.03.2020	73,05	46,92	26,13	74,58	72,86	68,5	67,72	5,14	7	4	2,123	0,215	24	0	*
14.03.2020	71,19	45,97	25,22	73,09	71,46	67,22	66,46	5	7	4	2,01	0,203	24	0	*
15.03.2020	70,97	46,24	24,73	75,49	73,81	67,74	66,98	6,83	7	4	2,11	0,281	24	0	*
16.03.2020	68,21	45,26	22,95	73,75	72,22	67,79	67,05	5,17	7	4	1,869	0,205	24	0	*
17.03.2020	68,83	45,07	23,76	74,19	72,63	66,7	65,94	6,69	7	4	1,998	0,267	24	0	*
18.03.2020	68,64	45,09	23,55	73,81	72,31	66,65	65,91	6,4	7	4	1,962	0,256	24	0	*
19.03.2020	70,69	46,06	24,63	73	71,4	67,12	66,33	5,07	7	4	1,971	0,206	24	0	*
20.03.2020	70,17	45,77	24,4	72,71	71,14	67,12	66,33	4,81	7	4	1,937	0,196	24	0	*
21.03.2020	71,06	46,5	24,56	74,76	73,08	68,18	67,46	5,62	7	4	2,031	0,235	24	0	*
22.03.2020	71,53	46,66	24,87	74,6	72,9	67,84	67,1	5,8	7	4	2,057	0,24	24	0	*
23.03.2020	76,25	47,57	28,68	71,31	69,53	65,82	65,03	4,5	7	4	2,184	0,195	24	0	*
24.03.2020	83,99	51,49	32,5	73,17	70,96	67,76	66,86	4,1	7	4	2,501	0,189	24	0	*
25.03.2020	76,61	48,21	28,4	73,6	71,7	67,16	66,42	5,28	7	4	2,267	0,231	24	0	*
26.03.2020	73,76	47,1	26,66	72,96	71,29	67,2	66,42	4,87	7	4	2,109	0,204	24	0	*
27.03.2020	71,81	46,21	25,6	74,27	72,58	67,13	66,37	6,21	7	4	2,116	0,256	24	0	*
28.03.2020	71,61	46,56	25,05	74,15	72,44	67,6	66,86	5,58	7	4	2,052	0,231	24	0	*
29.03.2020	71,53	46,51	25,02	74,26	72,62	67,6	66,83	5,79	7	4	2,06	0,24	24	0	*
30.03.2020	68,98	45,77	23,21	74,19	72,64	68,24	67,48	5,16	7	4	1,897	0,207	24	0	*
31.03.2020	67,9	45,34	22,56	74,7	73,18	67,14	66,38	6,8	7	4	1,928	0,273	24	0	*
01.04.2020	67,05	44,66	22,39	71,73	70,29	65,41	64,7	5,59	7	4	1,796	0,223	24	0	*
02.04.2020	66,88	44,83	22,05	73,51	72,04	65,94	65,22	6,82	7	4	1,863	0,274	24	0	*
03.04.2020	67,19	44,98	22,21	73,18	71,72	66,24	65,49	6,23	7	4	1,845	0,247	24	0	*
04.04.2020	68,01	45,17	22,84	72,92	71,45	65,69	64,93	6,52	7	4	1,897	0,263	24	0	*
05.04.2020	68,08	45,26	22,82	73,29	71,75	65,91	65,17	6,58	7	4	1,906	0,267	24	0	*
06.04.2020	69,02	46,07	22,95	73,28	71,75	67,24	66,47	5,28	7	4	1,866	0,216	24	0	*
07.04.2020	69,88	46,62	23,26	73,88	72,28	67,61	66,86	5,42	7	4	1,911	0,227	24	0	*
08.04.2020	68,92	46,53	22,39	74,95	73,41	67,95	67,15	6,26	7	4	1,905	0,257	24	0	*
09.04.2020	66,97	45	21,97	72,85	71,4	66,41	65,67	5,73	7	4	1,802	0,229	24	0	*
10.04.2020	67,6	44,99	22,61	73,15	71,64	66,55	65,81	5,83	7	4	1,853	0,233	24	0	*
Итого:				2210,66	2162,04	2015,02	1992,18	169,86			59,98	6,968	720	0	*
Средние:	70,68	46,19	24,49						7	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
11/03/2024:00	31218,54	30371,77	27638,7	27291,26	3080,51	1035,537	124,714	13592	505
10/04/2024:00	33429,2	32533,81	29653,72	29283,44	3250,37	1095,517	131,682	14312	505
Итого:	2210,66	2162,04	2015,02	1992,18	169,86	59,98	6,968	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14875ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Филиал АО«ОТЭК»
Специалист ОКэ
Деревягин С.В.
Подпись
ТЕЛ:54-05-84