ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 13/02/20г.-11/03/20г.

Абонент: МКЖД

Адрес: ул. Транспортная, 4

Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 4

Договорные расходы:

М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00235131 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x97B4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
13.02.2020	88,56	53,33	35,23	74,53	72,1	68,85	67,83	4,27	7	4	2,752	0,204	24	0	*
14.02.2020	84,6	51,77	32,83	75,02	72,78	68,99	67,98	4,8	7	4	2,619	0,223	24	0	*
15.02.2020	81,12	50,45	30,67	75,41	73,27	69,09	68,25	5,02	7	4	2,479	0,226	24	0	*
16.02.2020	76,8	47,89	28,91	75,1	73,23	67,08	66,25	6,98	7	4	2,421	0,296	24	0	*
17.02.2020	76,96	47,99	28,97	74,43	72,59	68,5	67,7	4,89	7	4	2,317	0,21	24	0	*
18.02.2020	76,29	47,85	28,44	74,29	72,43	68	67,22	5,21	7	4	2,287	0,221	24	0	*
19.02.2020	75,57	47,25	28,32	73,89	72,06	67,93	67,11	4,95	7	4	2,252	0,208	24	0	*
20.02.2020	71,76	46,03	25,73	74,58	72,92	68,21	67,42	5,5	7	4	2,107	0,222	24	0	*
21.02.2020	70,58	45,08	25,5	72,31	70,73	67,68	66,89	3,84	7	4	1,958	0,155	24	0	*
22.02.2020	70,22	45,04	25,18	75,59	73,96	67,55	66,76	7,2	7	4	2,154	0,288	24	0	*
23.02.2020	70,54	45,38	25,16	74,17	72,53	68,42	67,69	4,84	7	4	2,024	0,195	24	0	*
24.02.2020	70,1	45,04	25,06	74,84	73,23	67,41	66,66	6,57	7	4	2,102	0,262	24	0	*
25.02.2020	73,93	46,51	27,42	73,5	71,77	67,37	66,58	5,19	7	4	2,187	0,217	24	0	*
26.02.2020	80,05	49,12	30,93	72,87	70,88	67,28	66,48	4,4	7	4	2,391	0,194	24	0	*
27.02.2020	78,48	48,85	29,63	73,24	71,33	67,78	66,99	4,34	7	4	2,308	0,189	24	0	*
28.02.2020	77,84	49,49	28,35	76,84	74,84	70,67	69,83	5,01	7	4	2,35	0,222	24	0	*
29.02.2020	71,31	46,55	24,76	76,44	74,72	69,4	68,67	6,05	7	4	2,102	0,246	24	0	*
01.03.2020	68,85	44,5	24,35	75,89	74,31	67,27	66,53	7,78	7	4	2,121	0,309	24	0	*
02.03.2020	69,28	45,32	23,96	75,56	73,98	68,81	68,03	5,95	7	4	2,014	0,243	24	0	*
03.03.2020	69,79	45,65	24,14	75,55	73,94	68,94	68,17	5,77	7	4	2,021	0,234	24	0	*
04.03.2020	69,82	45,31	24,51	74,64	73,03	67,83	67,05	5,98	7	4	2,033	0,242	24	0	*
05.03.2020	72,75	47,03	25,72	75,25	73,53	69,51	68,72	4,81	7	4	2,099	0,204	24	0	*
06.03.2020	79,3	48,86	30,44	73,73	71,72	67,35	66,62	5,1	7	4	2,409	0,223	24	0	*
07.03.2020	85,59	51,28	34,31	75,04	72,74	67,87	66,94	5,8	7	4	2,767	0,269	24	0	*
08.03.2020	84,68	51,71	32,97	75,47	73,16	69,75	68,76	4,4	7	4	2,622	0,205	24	0	*
09.03.2020	76,67	48,67	28	76,26	74,35	69,36	68,51	5,84	7	4	2,339	0,246	24	0	*
10.03.2020	72,45	46	26,45	74,45	72,77	67,69	66,9	5,87	7	4	2,167	0,242	24	0	*
11.03.2020	77,27	48,54	28,73	75,03	73,13	69,26	68,47	4,66	7	4	2,307	0,203	24	0	*
Итого:				2093,92	2042,03	1913,85	1891,01	151,02			63,709	6,398	672	0	*
Средние:	75,76	47,73	28,03						7	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	Qr	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
12/02/2024:00	29124,62	28329,74	25724,85	25400,25	2929,49	971,828	118,316	12920	505
11/03/2024:00	31218,54	30371,77	27638,7	27291,26	3080,51	1035,537	124,714	13592	505
Итого:	2093,92	2042,03	1913,85	1891,01	151,02	63,709	6,398	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14112ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Филиал АО«ОТЭК»
Специалист ОКэ
Деревягин С.В.
Подпись ТЕЛ:54-05-84